

仕様書

- 1 件 名 非常通報装置（学校 110 番）保守点検業務（北保育所ほか 10 か所）
- 2 履行場所 「6 保育所一覧」 のとおり
- 3 業務内容
 - (1) 機器の仕様 1 か所分
110 番通報主装置 1 台 受理用電話機 1 台
発報確認ランプ 1 か所 非常用押しボタン 2 か所
 - (2) 点検回数
ア 点検：年 4 回
イ 遠隔監視保守点検（月 1 回） 合計：12 回
- 4 点検内容 ※次のことが、正常に作動することを確認すること。
 - (1) 通報装置は、非常用押しボタンを押すことにより、電話回線を介して警視庁通信指令本部 110 番指令台に緊急事態の発生を送信する機能を有すること。
 - (2) 送信は肉声によらず、あらかじめ記録された音声記号（緊急事態の発生、発報場所《住所・施設名》、所管の警察署名）を送信できること。
 - (3) 送受信受理電話機は、警視庁通信指令本部からの通信を確認できること。
 - (4) 発報確認ランプは通報装置からの発信及び警視庁通信指令本部からの逆信を表示できること。
 - (5) 発報時に電話回線が使用中の場合は、強制切断のうえ、警視庁への連絡が最優先でできること。
- 5 その他
 - (1) 各保育所毎に報告書を作成し、データで提出すること

6 保育所一覧

保 育 所 名	所 在 地	電 話 番 号
北	新町 1－6 4－1	0 4 2－3 6 3－9 7 1 5
東	若松町 3－2 1－4	0 4 2－3 6 3－9 7 1 6
西	美好町 3－2 3－2	0 4 2－3 6 2－8 3 0 1
中 央	晴見町 2－7－1 7	0 4 2－3 6 3－9 7 1 3
北 山	北山町 3－2 7－9	0 4 2－5 7 5－5 7 7 1
住 吉	住吉町 2－3 0－4 7	0 4 2－3 6 6－1 4 2 6
小 柳	小柳町 2－3 4－2	0 4 2－3 6 3－9 5 1 0
八 幡	八幡町 1－1 2－1 2	0 4 2－3 6 5－7 5 4 2
本 町	本町 3－1 9－3	0 4 2－3 6 6－6 8 8 6
三本木	府中町 3－2 3－1	0 4 2－3 6 5－6 2 1 0
美 好	美好町 2－4	0 4 2－3 6 6－5 4 4 1