

仕様書

1 件 名 保育所ガス器具保守点検業務(北保育所ほか10か所)

2 履行場所 対象施設は、次のとおり。

No	施 設 名	所 在 地	No	施 設 名	所 在 地
1	北保育所	新町1-64-1	7	小柳保育所	小柳町2-34-2
2	東保育所	若松町3-21	8	八幡保育所	八幡町1-12-12
3	西保育所	美好町3-23-2	9	本町保育所	本町3-19-3
4	中央保育所	晴見町2-7-17	10	三本木保育所	府中町3-23-1
5	北山保育所	北山町3-27-9	11	美好保育所	美好町2-4
6	住吉保育所	住吉町2-30-47			

3 対象器具

台数等は「7 点検を要する器具一覧」参照

- (1) ガス台
- (2) 回転釜
- (3) 湯沸器
- (4) ガスコンロ
- (5) 保管庫
- (6) ガス炊飯器
- (7) 食器洗浄機

4 保守点検項目

- (1) ガス漏れ点検
- (2) 燃焼の調整
- (3) 器具の腐食点検
- (4) 漏電の点検

5 食器洗浄機の点検項目

絶縁抵抗	電源コード
	洗浄ポンプ
	すすぎポンプ
	洗浄槽ヒーター
	フロート SW (ブースター)
	電磁弁
	洗剤ポンプ
	排水弁モーター
ブースター	プレパージ時間の測定
	すすぎ湯温度測定
	メインバーナー炎確認
	熱水器ヒューズから本体確認
洗浄	ノズル、洗浄時間、回転確認
洗剤	タイマー、ホース確認
その他	ドアの開閉確認、電磁弁の動作確認、漏電ブレーカー作動確認
	準備時満水警報確認
	水漏れ確認
	ハッコーインパクト、樹脂摩耗、スピニオン確認

6 その他

- (1) 点検の結果、補修が必要な場合、材料等は受託者の負担とする。
- (2) 点検結果を8月中までに開催する対応方針検討会の資料に反映できるように実施すること。
- (3) 保守点検終了後、点検票をデータで速やかに提出すること