

仕様書

- 1 件 名 保育所アクアクリーンシステム保守点検業務(北山・三本木)
- 2 履行場所 北山保育所(府中市北山町3-27-9)
三本木保育所(府中市府中町3-23-1)
- 3 業務内容
 - (1) アクアクリーンフィルター本体内部の薬品洗浄、油脂ふき取り
 - (2) パネル、オーバーフロー管、排水管、水位センサーの薬品洗浄
 - (3) エルミネーターの洗浄もしくは交換
 - (4) 洗浄水量、パネルの調整
 - (5) ボールフロート、水位センサー、制御盤、電動弁(電磁弁)の作動確認
 - (6) 洗浄時間設定の確認
 - (7) 総合運転及び正常稼働の確認
 - (8) 点検結果の報告(データによる)
- 4 回 数 各保育所年2回
- 5 対象機器
 - (1) 北山保育所
仕様: ACF-1000W 1台、ACF-1200W 1台、制御盤 1台
 - (2) 三本木保育所
仕様: ACF-600W 3台、ACF-1000W 1台、制御盤 1台
- 6 一般事項
 - (1) 作業中、作業従事者は、作業に適した服装、履物とし、名札及び腕章等を着用すること。
 - (2) 作業従事者が作業中に第三者に損害を与えた場合、その損害は受託者の責任において賠償すること。
 - (3) 作業中に所内設備及びその他付帯設備等に損害を与えた場合、速やかに保育所長に報告し、その指示に従い復旧すること。
 - (4) 作業内容及び作業実施日については、保育所長と事前協議すること。
 - (5) 作業終了時には、使用した工具及び資材機等を撤去し、必要に応じて周辺の清掃を行うこと。