

仕様書

- 1 件 名 子ども家庭支援センター自動火災報知設備保守点検業務
- 2 履行場所 府中市宮町1丁目50番地 くるる3階
府中市子ども家庭支援センター「たち」
- 3 業務内容
 - (1) 消防法第17条の3の3に基づく自動火災報知設備点検を行い、点検結果報告書の作成と市及び所轄の消防署への報告を行う。
 - (2) 点検に当たっては、消防設備点検資格者を必ず1名配置する。
 - (3) 点検項目
 - ア 中継器R型（2個）
 - イ 表示機（1台）
 - ウ フラッシュライト（31個）
- 4 点検回数及び点検日
年1回とし、休館日に実施する。