

仕様書

- 1 件 名 子ども家庭支援センター冷水機保守点検業務
- 2 履行場所 府中市宮町1丁目50番地 くるる3階
府中市子ども家庭支援センター「たち」

3 業務内容

- (1) 年間の故障対応及び点検を行う。
- (2) 点検項目は、次のとおりとする。

名称	項目	数量（単位）
冷水機	コンデンサ清掃	2 台
	電気回路絶縁体抵抗値測定	
	運転電流値測定	
	水漏れ検査	
	冷媒ガスリーク検査	
	水量調整	
	冷水タンクドレン作業	
	外装掃除	
	タイマー作動確認	
	電磁弁作動確認	
	残留塩素値測定	

- (3) 点検回数及び点検日は、年1回とし、休館日に実施する。

4 成果品の提出

点検結果報告書 1 部

※ 動作・試験確認等については、確認内容及び良否を記入する。

5 その他

ただし、故障対応時等の部品交換又は整備作業に要する費用は、両者協議のうえ、決定する。