

仕様書

1 件 名 子ども家庭支援センター「たち」冷水機保守点検業務

2 履行場所 府中市宮町 1 丁目 5 0 番地 くるる 3 階

3 業務内容

(1) 年間の故障対応及び点検を行う。

(2) 点検項目は、次のとおりとする。

名称	項目	数量 (単位)
冷水機	運転電流値	2 台 お食事コーナー 受付前
	絶縁抵抗値	
	冷水温度	
	清掃 (内装、外装、コンデンサー)	
	給排水部漏水	
	サーモスタット	
	残留塩素	
	水量	
	タイマー作動	
	電磁弁確認	
	その他の破損	

(3) 点検回数及び点検日は、年 1 回とし、実施月は 7 月の休館日に実施する。

(4) 成果品の提出

業務完了後は、速やかに点検ごとの点検結果報告書を提出すること。また、報告書には、動作確認及び試験結果等について、確認内容並びに判定結果 (良否) を記載すること。