

仕様書

1 件 名 子ども家庭支援センター「たち」
入退室セキュリティシステム保守点検

2 履行場所 府中市宮町1丁目50番地 くるる3階

3 業務内容

- (1) 対象設備の作動、外観点検を行う。
 (2) 点検回数及び点検日は年2回とし、5月と11月に休館日に実施する。
 (3) 点検機器は、次のとおりとする。

- ア 電気錠制御装置(1台)
 イ 照合装置(1台)
 ウ 電源装置(1台)
 エ 非接触カードリーダー(3台)
 オ 電気錠(3台)

(4) 点検項目

対象機器他	点検項目	点検内容	点検回数
電気錠制御装置	1 設置状況点検	設置台数・機器周辺環境確認	2回/年
	2 外観点検	破損有無確認・清掃	
	3 配線点検	取付状態確認	
	4 機能点検	ランプ点灯・スイッチ機能確認	
照合装置	1 設置状況点検	設置台数・機器周辺環境確認	
	2 外観点検	破損有無確認・清掃	
	3 配線点検	取付状態確認	
	4 機能点検	ランプ点灯・スイッチ機能確認	
電源装置	1 設置状況点検	設置台数・機器周辺環境確認	
	2 外観点検	破損有無確認・清掃	
	3 配線点検	取付状態確認	
	4 電源点検	A C 電源確認	
	5 機能点検	ランプ点灯・スイッチ機能確認	

対象機器他	点検項目	点検内容	点検回数
非接触カードリーダー	1 設置状況点検	設置台数・機器周辺環境確認	2 回 / 年
	2 外観点検	破損有無確認・清掃	
	3 配線点検	取付状態確認	
	4 機能点検	ランプ点灯・スイッチ機能確認	
電気錠	1 設置状況点検	設置台数・機器周辺環境確認	
	2 外観点検	破損有無確認・清掃	
	3 機能点検	施錠機能確認	

(5) 成果品の提出

業務終了後、速やかに点検ごとの点検結果報告書を提出すること。また、報告書については以下の通りとすること。

点検ごとの点検基準書

点検ごとの点検結果報告書

動作・試験確認等については、確認内容及び良否を記入すること。