

別紙 1

府中市文化センター 第一種特定製品空調設備 定期点検対象機器一覧

参考51

EHP：電気式、GHP：ガス式

センター ＜名 称＞ 所在地	機器 種別	系統名記号 (1)	系統名記号 (2)	系統名 (室内機設置場所)	メーカー	製 造 年月日	室外機 設置場所	室外機 型 番	室外機 製造番号	系統数	室外機 台数	圧縮機 台数	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒 種類	冷媒 初期 充填量 (kg)	
<白糸台> 白糸台 1-60	EHP	AC-1	未記載	1階	ダイキン	2013年12月	屋上	RXYP450CA	A000955	1	1	2	4.6+5.0=	9.6	R410A	9.1
				1階	ダイキン	2014年2月	屋上	RXYP560CA	A000339		1	2	5.0+7.3=	12.3	R410A	11.6
	EHP	AC-2	未記載	2階	ダイキン	2014年3月	屋上	RXYP450CA	A000816	1	1	2	4.6+5.0=	9.6	R410A	9.1
	EHP	AC-3	未記載	3階	ダイキン	2013年6月	屋上	RXMP280CA	A000109	1	1	1	5.7		R410A	5.7
					ダイキン	2014年5月	屋上	RXMP335CA	A001532		1	1	6.9		R410A	6.0
	EHP	AC-4	未記載	4階	ダイキン	2014年3月	屋上	RXYP400CA	A000810	1	1	2	4.1+4.4=	8.5	R410A	9.0
										4	6	10	52.6		50.5	
<西 府> 西府町 1-60	GHP	GHP-1	-	1階	パナソニック	2015年12月	1F 地上	U-GWH710S1D	F1M3CD00368	1	1	1	15.7		R410A	11.5
	GHP	GHP-1(2)	-	1階	パナソニック	2015年12月	1F 地上	U-GWH710S1D	F1M3CD00388	1	1	1	15.7		R410A	11.5
	GHP	GHP-2	-	2階	パナソニック	2015年12月	1F 地上	U-GWH560S1D	F1L3CD00508	1	1	1	12.4		R410A	11.5
	GHP	GHP-2(2)	-	2階	パナソニック	2015年12月	1F 地上	U-GWH560S1D	F1L3CD00518	1	1	1	12.4		R410A	11.5
	GHP	GHP-3	-	3階	パナソニック	2015年12月	屋上	U-GWH560S1D	F1L3CD00498	1	1	1	12.4		R410A	11.5
	GHP	GHP-3(2)	-	3階	パナソニック	2015年12月	屋上	U-GWH450S1D	FHJ3CD00518	1	1	1	10.0		R410A	10.5
										6	6	6	78.6		68.0	
<武蔵台> 武蔵台 2-2	GHP	GHP-1	-	1階	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP710J-NB	5ABV1693N	1	1	1	15.7		R410A	25.9
	GHP	GHP-2	-	1階外気処理	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP355H1NB	4HB2566N	1	1	1	7.9		R410A	14.1
	GHP	GHP-3	-	2階	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP560J-NB	4ADW0728N	1	1	1	12.4		R410A	17.5
	GHP	GHP-3	-	2階	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP560J-NB	4ADW0729N	1	1	1	12.4		R410A	17.5
	GHP	GHP-4	-	2階外気処理	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP850J-NB	4ABT2215N	1	1	1	12.4		R410A	17.5
	GHP	GHP-5	-	3階	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP560J-NB	4ABY2262N	1	1	1	12.4		R410A	17.5
GHP	GHP-6	-	3階外気処理	ヤンマー	2015年2月	屋上	YNZP560J-NB	4ABY2266N	1	1	1	12.4		R410A	17.5	
										7	7	7	85.6		127.5	
<新 町> 新町 1-66	GHP	GHP-1	-		ヤンマー	2012年8月	2階 室外機置場	YNZP710J-NB	2ABV0609N	1	1	1	15.7		R410A	25.9
	GHP	GHP-3	-		ヤンマー	2012年8月	2階 室外機置場	YNZP850J-NB	2ABT0798N	1	1	1	18.8		R410A	26.1
	GHP	GHP-4	-		ヤンマー	2012年8月	2階 室外機置場	YNZP850J-NB	2ABT0797N	1	1	1	18.8		R410A	26.1
											3	3	3	53.3		78.1
<住 吉> 住吉1-61	EHP	室外機	-	1階	東芝	未記載	1F 地上	MMY-MAP3351H	512K0344	1	1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
											1	1	2	8.4		12.5
<是 政> 是政 2-20	EHP	ACP-1	ACP-1-1	1階事務室、ロビー	東芝	不明	屋上	MMY-MAP2801H	701K0095	1	1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.5
			ACP-1-2		東芝	不明	屋上	MMY-MAP2801H	701K0095		1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.5
	EHP	ACP-2	ACP-2-1	1階事務室、ロビー外	東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0188	1	1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
			ACP-2-2		東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0204		1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
	EHP	ACP-4	ACP-4-1	2階会議室その他	東芝	不明	屋上	MMY-MAP2801H	701K0014	1	1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.5
			ACP-4-2		東芝	不明	屋上	MMY-MAP2241H	611K0225		1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.5
	EHP	ACP-5	ACP-5-1		東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0178	1	1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
			ACP-5-2	3階	東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0157		1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
	EHP	ACP-6	ACP-6-1		東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0182	1	1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
			ACP-6-2	3階	東芝	不明	屋上	MMY-MAP335H	612K0174		1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.5
											5	10	20	73.6		125.0
<紅葉丘> 紅葉丘 2-1	EHP	AC-1	未記載	1階事務室、ロビー、ホール、控室	東芝	不明	屋上	MMY-MAP2243H	71270172	1	1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	不明	屋上	MMY-MAP2803H	71270248		1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.0
	EHP	AC-2	未記載	1階工作室、遊戯室、創作室、チャイルドルーム、料理室、講習室	東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2803H	71270192	1	1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.0
					東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2243H	71270131		1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2243H	71270171		1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
	EHP	AC-3	未記載	2階講堂、控室、ホール、和室、小会議室	東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2243H	71270176	1	1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2243H	71270169		1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	未記載	屋上	MMY-MAP2243H	71270030		1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
	EHP	AC-4	未記載	2階談話室、大広間、舞台、男女更衣室	東芝	不明	屋上	MMY-MAP2243H	71270174	1	1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	不明	屋上	MMY-MAP2803H	71270245		1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.0
	EHP	AC-5	-	3階会議室1・2・3、ホール	東芝	不明	屋上	MMY-MAP3353H	71270119	1	1	2	4.2×2=	8.4	R410A	12.0
	EHP	AC-6	未記載	3階司書室、図書館、読売室	東芝	不明	屋上	MMY-MAP2243H	71270133	1	1	2	2.3×2=	4.6	R410A	12.0
					東芝	不明	屋上	MMY-MAP2803H	71270249		1	2	3.1×2=	6.2	R410A	12.0
										6	13	26	70.0		120.0	
<押 立> 押立 5-4	EHP	PAC-9	-	2階講堂	東芝	不明	屋上	MMY-MP4005H	41010007	1	1	3	3.0×3=	9.0	R410A	11.5
	EHP	PAC-10	-	2階料理講習室、和室、作業員控室	東芝	不明	屋上	MMY-MP4005H	41010006	1	1	3	3.0×3=	9.0	R410A	11.5
										2	2	6	18.0		23.0	
<四 谷> 四谷 2-75	EHP	未記載	-	1階	ダイキン	2009年4月	屋上	RXYP400AA	A002541	1	1	3	1.6+4.5×2=	10.6	R410A	10.0
	EHP	未記載	-	2階	ダイキン	2009年5月	屋上	RXYP335AA	A003765	1	1	2	3.3+4.5=	7.8	R410A	8.7
	EHP	未記載	-	3階	ダイキン	2009年5月	屋上	RXYP335AA	A003704	1	1	2	3.3+4.5=	7.8	R410A	8.7
										3	3	7	26.2		27.4	
<片 町> 片町 2-17	GHP	GHP-1	-	1階	ヤンマー	2017年1月	3階 バルコニー	YNZP710J-NB	4ABV1529N	1	1	1	15.7		R410A	25.9
	GHP	GHP-3	-	2階	ヤンマー	2017年1月	4階 バルコニー	YNZP710J-NB	4ABV1528N	1	1	1	15.7		R410A	25.9
	GHP	GHP-4	-	2階外気処理	ヤンマー	2017年1月	4階 バルコニー	YNZP355J-NB	4HB-2379N	1	1	1	7.9		R410A	14.9
	GHP	GHP-5	-	3階	ヤンマー	2017年1月	4階 バルコニー	YNZP710J-NB	4ABV1479N	1	1	1	15.7		R410A	25.9
	GHP	GHP-6	-	3階外気処理	ヤンマー	2017年1月	3階 バルコニー	YNZP355H1NB	4HB-2370N	1	1	1	7.9		R410A	14.9
	GHP	GHP-7	-	4階	ヤンマー	2017年1月	屋上	YNZP450J-NB	4ACA1351N	1	1	1	10.0		R410A	16.2
										6	6	6	72.9		123.7	
全10施設										43	57	93	539.2		755.7	

四谷文化センターは令和8年12月に移転予定。上記は旧四谷文化センターの情報を記載している。新四谷文化センターの情報は竣工図等にて確認すること。