

中間検査チェックシート（木造）

建築場所（住居表示）			
建築物の名称			
確認年月日・番号		直近の計画変更 年月日・番号	
申請者氏名			
工事監理者所属氏名		係員氏名	
工事施工者所属氏名		係員氏名	

検査項目	検査内容及び判定基準		施工者	監理者	検査機関用			
					検査方法 ※	検査方法 ※	検査方法 ※	結果
	一次 良否	二次 良否						
①全体・共通事項	※	令3章8節 a) 柱,横架材,筋かい,土台等の位置の確認	A	A	A			
	※	令3章8節 b) 木材の樹種等級等,形状,寸法の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
②基礎・地盤	※	令38 a) 地耐力の確認	A・B	A・B・C	C			
	※	令38 b) 種類（布,べた,杭他）,形状,寸法の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
	※	令38 c) 材料,配筋状況等の確認	A・B	A・B・C	C			
	※	令38 d) 地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認）	A	A	A			
	※	令22 e) 床下換気孔（又はこれに代わるもの）の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
③土台	※	令42 a) アンカーボルトの材質,形状,寸法及び配置,基礎との緊結状況の確認	A	A・C	A・C			
	※	令47 b) 継手の接合方法の確認	A	A・C	A・C			
④柱	※	令43 a) 欠込み部及び通し柱に代わる管柱の補強の確認	A	A・C	A・C			
	※	令47 b) 継手及び仕口の接合方法の確認	A	A・C	A・C			
⑤横架材	※	令44 a) 構造耐力上支障のある欠込みのないことの確認	A	A・C	A・C			
	※	令47 b) 継手及び仕口の接合方法の確認	A	A・C	A・C			
⑥筋かい等	※	令45 a) 欠込み部の補強の確認	A	A・C	A・C			
	※	令46 b) 壁を設け又は筋かいを入れた軸組の配置及び種類の確認	A	A・C	A・C			
	※	令47 c) 継手及び仕口の接合方法の確認	A	A・C	A・C			
	※	令46 d) 面材の取り付け方法の確認	A・B	A・B・C	A・C			
	※	令47 e) くぎ打ちの方法の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
⑦床組	※	令46 a) 火打ち材の設置状況等の確認	A	A・C	A・C			
	※	令22 b) 床高さ（又は床下防湿）の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
⑧小屋組	※	令46 a) 火打ち材,振止めの設置状況等の確認	A	A・C	A・C			
	※	令47 b) 継手及び仕口の接合方法の確認	A	A・C	A・C			
⑨防腐防蟻措置	※	令49 防腐,防蟻措置の確認	A	A・C	A・C			
⑩不具合の処置方法								

※検査の方法

A：目視検査（工事現場での目視による検査）

B：計測検査（工事現場での簡易な計測機器を用いた検査）

C：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）