

仕様書

1 件 名 学童クラブ消防用設備保守点検業務（第一学童クラブほか22か所）

2 委託目的

消防法をはじめとする関係法令及び通知、指針等に基づいて以下に掲げる各施設の該当設備について保守点検を実施し、機能の維持ならびに関係機関への届出を行う。

3 対象施設及び該当設備

下表のとおり

No.	履行場所	所在地	電話番号	延床面積(m ²)	消火器	非常警報または自動火災報知設備	非常避難設備
1	第一学童クラブ	寿町 2-6	334-5391	236	3	1・2 階各 1 台	救助袋(垂直)
2	第一学童クラブ分館	寿町 2-6-8	306-5920	273	2	P 型 2 級 5/5	非常階段
3	第二学童クラブ	緑町 1-29	365-4990	481	4	P 型 1 級 3/10	非常階段
4	第二学童クラブ分館	緑町 1-35-1	306-7806	478	2	P 型 2 級 5/5	非常階段
5	第三学童クラブ	片町 3-5	334-5392	297	3	1・2 階各 1 台	救助袋(ハッチ)
6	第四学童クラブ	白糸台 1-59	360-4820	243	3	1 階 1 台	—
7	第五学童クラブ	本宿町 1-38	369-5586	231	2	1 階 1 台	—
8	第六学童クラブ	天神町 4-27	362-6942	183	3	—	—
9	第七学童クラブ	北山町 2-20	573-3736	335	5	1・2 階各 1 台	非常階段
	第八学童クラブ	是政 1-34	334-5394	404	2	1・2 階各 1 台	救助袋(垂直) 学校側で包括点検実施予定
10	第九学童クラブ	栄町 3-7	360-6585	245	4	1・2 階各 1 台	非常階段
11	第十学童クラブ	若松町 4-32	364-4090	308	4	1・2 階各 1 台	非常階段
12	武蔵台学童クラブ	武蔵台 2-3	327-3349	256	3	1・2 階各 1 台	非常階段
13	住吉学童クラブ	住吉町 2-30	334-1971	299	4	1・2 階各 1 台	非常階段
14	新町学童クラブ	新町 1-29	366-7215	211	2	1 階 1 台	—
15	本宿学童クラブ	本宿町 4-19	360-4895	286	4	1・2 階各 1 台	救助袋(垂直)
16	白糸台学童クラブ	白糸台 2-18	360-5740	192	2	1・別棟各 1 台	—
17	矢崎学童クラブ	矢崎町 4-9	334-5390	172	3	1 階 1 台	—
18	若松学童クラブ	若松町 3-3	360-5926	271	4	1・2 階各 1 台	救助袋(垂直)
19	小柳学童クラブ	小柳町 4-45	367-1399	292	6	1・2 階各 1 台	救助袋(斜降)
20	南白糸台学童クラブ	押立町 2-25	366-5050	292	4	1・2 階各 1 台	避難用はしご(ハッチ)
21	四谷学童クラブ	四谷 3-2740	364-9107	254	5	1 階 2 台	—
22	南町学童クラブ	南町 3-6	360-4885	283	3	1・2 階各 1 台	非常階段
23	日新学童クラブ	日新町 5-22	360-5970	165	3	1 階 1 台	—
※非常放送設備は全館とも該当ありません。					79	(46)	(16)

4 業務内容

- (1) 年に2回（8月、2月）に点検を実施する。消防署への届出も行う。
- (2) 点検の結果、改善が必要なときは、改善方法等を市に提案し、対応する。改善に必要な費用は、本委託には含まない。

- (3) 業務完了後、業務完了報告書及び保守点検結果報告書(正本1部、副本2部)を提出する。