

仕様書

1 件 名 保育所給食リフト点検業務（北保育所ほか8か所）

2 履行場所

| No | 保育所名 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
|----|--------|-----------------|---------------------|
| 1 | 北保育所 | 府中市新町 1－6 4－1 | 0 4 2－3 6 3－9 7 1 5 |
| 2 | 東保育所 | 〃 若松町 3－2 1－4 | 0 4 2－3 6 3－9 7 1 6 |
| 3 | 西保育所 | 〃 美好町 3－2 3－2 | 0 4 2－3 6 2－8 3 0 1 |
| 4 | 中央保育所 | 〃 晴見町 2－7－1 7 | 0 4 2－3 6 3－9 7 1 3 |
| 5 | 北山保育所 | 〃 北山町 3－2 7－9 | 0 4 2－5 7 5－5 7 7 1 |
| 6 | 小柳保育所 | 〃 小柳町 2－3 4－2 | 0 4 2－3 6 3－9 5 1 0 |
| 7 | 八幡保育所 | 〃 八幡町 1－1 2－1 2 | 0 4 2－3 6 5－7 5 4 2 |
| 8 | 本町保育所 | 〃 本 町 3－1 9－3 | 0 4 2－3 6 6－6 8 8 6 |
| 9 | 三本木保育所 | 〃 府中町 3－2 3－1 | 0 4 2－3 6 5－6 2 1 0 |

3 保守点検の回数及び実施時期

- (1) 年 1 回
- (2) 令和 5 年 7 月から 9 月までの間とし、実施日については各保育所と協議のうえ決定する。

4 保守点検の内容等

- (1) 機械電動機制御装置等の注油及び清掃
- (2) 巻上げ機及び昇降路内のレールへの注油、調整、清掃

5 給食リフトメーカー及び形式等一覧

| 保育所名 | メーカー | 形式・番号・積載量・かご内法 | 設置年月日 |
|------|----------|--|------------|
| 北 | 中央エレベーター | C T-100-20 100 kg 間口 760 mm 奥行 720 mm 高さ 990 mm | 昭和 59・4・1 |
| 東 | 中央エレベーター | C T-60-20 60 kg 間口 700 mm 奥行 700 mm 高さ 900 mm | 昭和 60・3・1 |
| 西 | 中央エレベーター | C T-100-20-2 100 kg 間口 750 mm 奥行 750 mm 高さ 900 mm | 昭和 62・3・1 |
| 中 央 | 中央エレベーター | C T-100-20 100 kg 間口 750 mm 奥行 755 mm 高さ 900 mm | 昭和 63・3・1 |
| 北 山 | 中央エレベーター | C T-50-20 100 kg 間口 750 mm 奥行 755 mm 高さ 900 mm | 平成 6・7・1 |
| 小 柳 | 中央エレベーター | C T-80-25 80 kg 間口 600 mm 奥行 700 mm 高さ 900 mm | 昭和 47・4・1 |
| 八 幡 | 中央エレベーター | C T-100-20 100 kg 間口 700 mm 奥行 700 mm 高さ 800 mm | 昭和 48・4・1 |
| 本 町 | 中央エレベーター | C T-60-20 60 kg 間口 700 mm 奥行 800 mm 高さ 920 mm | 昭和 48・7・1 |
| 三本木 | 広洋産業株式会社 | S C-600G 100 kg 間口 800 mm 奥行 800 mm 高さ 960 mm | 平成 21・11・1 |

6 その他

- (1) 機器の調整及び部品交換等で費用等を要する場合には、別途協議する。
- (2) 保守点検内容及び清掃状況等をデータで報告すること。