

## 仕様書

- 1 件 名 保育所ガス漏れ警報装置保守点検業務（北保育所ほか 10 か所）
- 2 履行施設 府中市立保育所

保育所	所在地	電話	保育所	所在地	電話
北	新町 1-64-1	363-9715	小 柳	小柳町 2-34-2	363-9510
東	若松町 3-21-4	363-9716	八 幡	八幡町 1-12-12	365-7542
西	美好町 3-23-2	362-8301	本 町	本町 3-19-3	366-6886
中 央	晴見町 2-7-17	363-9713	三本木	府中町 3-23-1	365-6210
北 山	北山町 3-27-9	575-5771	美 好	美好町 2-4	366-5441
住 吉	住吉町 2-30-47	366-1426			

## 3 目 的

ガス漏れ警報装置の機能を保全するため、消防庁通知「消防用設備等の点検要領」に基づき、ガス漏れ火災警報設備の点検を行う。

- 4 業務内容 外観点検・機能点検等による総合点検

- 5 点検回数 年 1 回

## 6 そ の 他

- (1) 必要に応じ、機器の調整及び別途費用のかからない範囲の修理を行うこと。
- (2) 別紙 21「保育所消防用設備保守点検業務（北保育所ほか 10 か所）」と合わせて消防への報告を実施のこと

## 7 受信機の種類及び検知器数の内訳

保育所	受信機	検知器	保育所	受信機	検知器	保育所	受信機	検知器
北	10L	6	住 吉	15L	1	美 好	10L	1
東	15L	2	小 柳	10L	2			
西	10L	8	八 幡	5L	5			
中 央	10L	7	本 町	10L	2			
北 山	5L	5	三本木	10L	1	検知器数合計		40

※機器製造者：富士電機株式会社