

別紙2 設備基準容量

設備種別	設備細目	項目	指定容量基準 (最大値)	備考
電気設備	電灯	単相3線200V/100V	150A	・鉄道電源 (増強不可)
	動力	3相3線200V	150A	・鉄道電源 (増強不可)
給排水衛生設備	給水	上水	25A	・増強不可
	排水	排水管	100A×1	・100Aはスラブ 上横引管 ・追加する場合は 50Aのみ可能
	ガス	都市ガス	なし	・追加不可
空調・換気設備	空調	空調能力	単独空調	・屋上設置 ・室外機想定サイズ 28KW
	換気	一般給気	1,500m <sup>3</sup> /h	・ファンは天井内設 置
		一般排気	1,500m <sup>3</sup> /h	
		厨房給気	1,500m <sup>3</sup> /h	・ファンは天井内設 置
		厨房排気	1,500m <sup>3</sup> /h	