



避難所として開放する諸室

諸室名	諸室の使い方	諸室設備の運用想定 (案)
赤枠は学校施設側でライフラインの確保を検討する設備・期間		
体育館	①本部 【使い方】 ・府中市災害対策本部との連絡窓口 ・避難生活者の受付	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 稼働 (非常用電源確保) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 空調: 停止 (停電・都市ガス停止) 水道: 稼働 (非常用飲料水確保 ペットボトルまたは受水槽)
	②避難所 【使い方】 ・基本的に一般避難者用の避難所	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 空調: 停止 (停電・都市ガス停止) 水道: 稼働 (非常用飲料水確保 ペットボトルまたは受水槽)
	③トイレ 【使い方】 ・避難者が使用	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 上水: 稼働 (トイレ洗浄水確保) 下水: 稼働 (トイレ用排水確保)
校舎	①多目的ルーム 【使い方】 ・要援護者の避難所	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 空調: 停止 (停電) 水道: 稼働 (非常用飲料水確保 ペットボトルまたは受水槽)
	②家庭科室 【使い方】 ・炊き出し	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 空調: 停止 (停電) 水道: 稼働 (調理用水確保) ガス: 稼働 (調理用ガス確保)
	③会議室 【使い方】 ・打ち合わせ	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 空調: 停止 (停電)
	④トイレ 【使い方】 ・避難者が使用	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保) コンセント: 停止 (停電) 換気: 稼働 (非常用電源確保) 上水: 稼働 (トイレ洗浄水確保) 下水: 稼働 (トイレ用排水確保)
	⑤廊下 【使い方】 ・避難用通路	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保)
防災倉庫	【使い方】 ・物資の保管	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保)
外灯	【使い方】 ・仮設トイレまでの明るさ確保	<ul style="list-style-type: none"> 照明: 稼働 (非常用電源確保)
ライフライン ※府中市地域防災計画に準じる 電気: 7日間 水道: 30日間 都市ガス: 60日間 LPガス: 基本的にはLPガス供給停止は想定し難い		